

SALLE D'EAU (obligatoirement en rez-de-chaussée)	RESULTAT	
Porte : passage libre 83 cm vantail ouvert à 90°	Oui <input type="checkbox"/>	Sinon largeur : <u>72</u> cm
Espace libre rotation du fauteuil diamètre 150 cm	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
Douche italienne Espace libre 80cm x 130cm	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
Cabine de douche Dimensions du bac Hauteur du bac Largeur passage libre des portes	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/> <u>80</u> cm X <u>85</u> cm hauteur : <u>50</u> cm largeur : <u>80</u> cm
Barres d'appui (hauteur 70cm à 80cm du sol)	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
Siège de douche (hauteur 50cm)	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
Vasque : hauteur libre dessous 65cm	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
Miroir accessible en position assise	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
W.C (obligatoirement en rez-de-chaussée)	<u>même pièce</u>	
Porte : passage libre 83 cm vantail ouvert à 90°	Oui <input type="checkbox"/>	Sinon largeur : _____ cm
Espace libre latéral à la cuvette hors débattement de la porte : largeur 80cm longueur 130cm	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>
Hauteur dessus cuvette entre 45cm et 50 cm	Hauteur : <u>48</u> cm	
Barres d'appui (hauteur 70cm à 80cm du sol)	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/> <u>en cours de réalisation</u>
Rehausseur disponible	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>

OBSERVATIONS :


.....

.....

MOBILITE REDUITE **FAUTEUIL ROULANT**

Fait à SOURZAC le 3 octobre 2018

Signatures :

du responsable de l'établissement : 

DESTIFRANCE : 