

NORMES FAUTEUIL ROULANT	RESULTAT	
<b>ENVIRONNEMENT EXTERIEUR - ACCES</b>		
Stationnement proche	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
Sol extérieur non meuble, non glissant	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
Cheminement vers la maison non meuble, non glissant largeur minimum 80 cm	Goudron <input type="checkbox"/> Dallage <input type="checkbox"/>	Castine <input type="checkbox"/> Herbe <input checked="" type="checkbox"/>
<b>EXTERIEUR DE LA MAISON</b>		
Hauteur terrasse, trottoir : maxi 2 cm bord arrondi	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Sinon hauteur:            cm
Seuil porte d'entrée : maxi 2 cm bord arrondi	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Sinon hauteur:            cm
Porte d'entrée : passage libre 83cm vantail ouvert à 90°	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Sinon largeur :            cm
<b>INTERIEUR DE LA MAISON</b>		
Largeur des circulations intérieures mini 90cm (couloirs)	Oui <input type="checkbox"/>	Sinon largeur :            cm
<b>SEJOUR</b> (obligatoirement en rez-de-chaussée)		
Porte : passage libre 83 cm vantail ouvert à 90°	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Sinon largeur :            cm
Espace libre rotation du fauteuil diamètre 150 cm	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
Accès à la table : espace libre de 90 cm	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
Hauteur de dessous de table minimum 65 cm	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
<b>CUISINE</b> (obligatoirement en rez-de-chaussée)		
Porte ou passage libre 83 cm	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Sinon largeur :            cm
Espace libre rotation du fauteuil diamètre 150 cm	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
Hauteur libre sous évier minimum 65 cm	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
<b>CHAMBRE</b> (une obligatoirement en rez-de-chaussée)		
Porte : passage libre 83 cm vantail ouvert à 90°	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Sinon largeur :            cm
Espace libre rotation du fauteuil diamètre 150 cm	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
Largeur passage grand coté du lit de 90cm à 120cm	Largeur : 90 cm	
Largeur passage petit coté du lit de 90cm à 120cm	Largeur : 90 cm	
Hauteur idéale du lit 50cm (du sol au dessus du matelas)	Hauteur: 50 cm	
Largeur du lit	Largeur : 130 cm	
Lit électrique	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>

**Nombre de chambres accessibles:** ..... 2 .....

## SALLE D'EAU (obligatoirement en rez-de-chaussée)

Porte : passage libre 83 cm vantail ouvert à 90°	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Sinon largeur :	cm
Espace libre rotation du fauteuil diamètre 150 cm	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non	<input type="checkbox"/>
Douche italienne	Oui <input type="checkbox"/>	Non	<input type="checkbox"/>
Espace libre 80cm x 130cm			
Cabine de douche	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non	<input type="checkbox"/>
Dimensions du bac		80 cm X	80 cm
Hauteur du bac		hauteur:	10 cm
Largeur passage libre des portes		largeur :	110 cm
Barres d'appui (hauteur 70cm à 80cm du sol)	Oui <input type="checkbox"/>	Non	<input checked="" type="checkbox"/>
Siège de douche (hauteur 50cm)	Oui <input type="checkbox"/>	Non	<input checked="" type="checkbox"/>
Vasque : hauteur libre dessous 65cm	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non	<input type="checkbox"/>
Miroir accessible en position assise	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non	<input type="checkbox"/>

## W.C (obligatoirement en rez-de-chaussée)

Porte : passage libre 83 cm vantail ouvert à 90°	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Sinon largeur :	cm
Espace libre latéral à la cuvette hors débattement de la porte : largeur 80cm longueur 130cm	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non	<input type="checkbox"/>
Hauteur dessus cuvette entre 45cm et 50 cm		Hauteur:	50 cm
Barres d'appui (hauteur 70cm à 80cm du sol)	Oui <input type="checkbox"/>	Non	<input checked="" type="checkbox"/>
Rehausseur disponible	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non	<input checked="" type="checkbox"/>

**OBSERVATIONS :** pas de prise en plus dans chambre

**MOBILITE REDUITE**

**FAUTEUIL ROULANT**

Fait le 16 Juin 2020

Signatures:  
du responsable de l'établissement:

DESTIFRANCE: